

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22997

Gruppe 101	Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze	
Gesuchsteller	Alucoil S.A. Pol. Ind. de Bayas C/Ircio R-72/77 09200 Miranda de Ebro Spain	
Hersteller	Alucoil S.A. 09200 Miranda de Ebro Spain	
Produkt	LARSON FR	
Beschrieb	Fassadenelement aus Mineralkernfüllung (*5.3, 1563kg/m ³), eingefügt zwischen zwei Aluminiumbleche (*5.2, 0.5mm), D=3-5mm	
Anwendung		
Unterlagen	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '908000-11-0669-01&02' (07.10.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	04.04.2012	
Ersetzt Anerkennung vom	-	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 22997**

Groupe 101	Revêtements de façade, éléments de façade et crépis	
Requérant	Alucoil S.A. Pol. Ind. de Bayas C/Ircio R-72/77 09200 Miranda de Ebro Spain	
Fabricant	Alucoil S.A. 09200 Miranda de Ebro Spain	
Produit	LARSON FR	
Description	Elément de façade en noyau minéral (*5.3, 1563kg/m3), recouvert des 2 côtés de tôle ALU (*5.2, 0.5mm), E=3-5mm	
Utilisation		
Documentation	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '908000-11-0669-01&02' (07.10.2011)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2017	
Date d'édition	04.04.2012	
Remplace l'attestation du	-	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

